

Система прогнозирования на базе нейронных сетей в промышленности


Прудников Иван Алексеевич , МИРЭА(МТУ)

Все больше внимания уделяется оптимизации процессов, в-основном, в виде снижения затрат на производство продукции. Снижения затрат можно достигнуть модернизированием оборудования, но данный подход влечет за собой множество затрат на проектирование, покупку, реконструкцию и пр., а также сопровождается недополученной прибылью во время простоя реконструируемого объекта. Но также возможно использовать математический подход для поиска неэффективности в технологическом процессе, об и этом и пойдет речь далее.

Кратко о нейронных сетях


Нейронная сеть представляют собой систему соединённых и взаимодействующих между собой простых процессоров (нейронов).

Рисунок 1. Структурная схема нейронной сети (зеленый цвет – входной слой нейронов, синий – скрытый(промежуточный) слой нейронов, желтый – выходной слой нейронов).



Нейрон – базовый элемент нейронной сети, единичный простой вычислительный процессор способный воспринимать, преобразовывать и распространять сигналы, в свою очередь объединение большого количества нейронов в одну сеть позволяет решать достаточно сложные задачи.

Рисунок 2. Схема нейрона.



Нейросетевой подход свободен от модельных ограничений, он одинаково годится для линейных и сложных нелинейных задач, а также задач классификации. Обучение нейронной сети в первую очередь заключается в изменении «силы» связей между нейронами. Нейронные сети масштабируемы, они способны решать задачи как в рамках единичного оборудования, так и в масштабах заводов в-целом.

Брифинг

Цель — прогнозирование содержания серы в продукте с максимально возможной точностью, что в свою очередь позволит держать основные технологические параметры в оптимальных значениях как для качества продукта, так и с точки зрения оптимизации процесса.

Единицы измерения — ppm (одна миллионная доля).

Входные данные — исторические значения технологических параметров объекта.

Данные для проверки прогноза сети — ежесуточные лабораторные анализы содержания серы.

Обучение и проверка сетей

Всего было использовано 531 наблюдение, общая выборка была поделена следующим образом: 70% наблюдений выборки использовалось для обучения сети, 30% использовалось в качестве контрольной выборки для оценки качества обучения сети и дальнейшего сравнения сетей между собой. Среднее содержание серы во всех наблюдениях составило 316,7ppm.

Всего по результатам обучения было отобрано 4 сети, сети имеют следующую конфигурацию:

Сеть №1: 20-22-1

Сеть №2: 20-26-1

Сеть №3: 20-27-1

Сеть №4: 20-16-1

Конфигурация сетей представлена в виде AA-BB-C, где AA – количество нейронов во входном слое, BB – количество нейронов в скрытом слое, C – количество нейронов в выходном слое.

Обучение сетей производилось в специализированных пакетах, на данный момент их великое множество (SPSS, Statistica и пр), ниже приведены гистограммы распределения ошибок обученных сетей на всем множестве наблюдений:




Рисунок 3. Гистограмма распределения ошибки для сети №1.




Рисунок 4. Гистограмма распределения ошибки для сети №2.




Рисунок 5. Гистограмма распределения ошибки для сети №3.





Рисунок 6. Гистограмма распределения ошибки для сети №4.

По полученным гистограммам можно сделать вывод, что ошибка сети подчиняется нормальному закону распределения, т.е. можно разделить размер ошибки на 3 области (для упрощения распределение считается нормализованным):



$\pm\sigma$ (область 1 сигма — величина ошибки в 68% процентах прогнозов находится в данном диапазоне);

$\pm 2\sigma$ (область 2 сигма — величина ошибки в 95% процентах прогнозов находится в данном диапазоне);

$\pm 3\sigma$ (область 3 сигма — грубые ошибки, промахи, менее чем в 5% процентах случаев, величина ошибки больше, чем в области $\pm 2\sigma$).

Ошибки по областям распределения:

№ сети и $\pm\sigma$ (68% прогнозов)

Сеть №1: $\pm 16,4$ ppm

Сеть №2: $\pm 18,3$ ppm

Сеть №3: ± 19 ppm

Сеть №4: $\pm 18,6$ ppm

№ сети и $\pm 2\sigma$ (95% прогнозов)

Сеть №1: $\pm 43,9$ ppm

Сеть №2: $\pm 47,6$ ppm

Сеть №3: $\pm 42,8$ ppm

Сеть №4: ± 41 ppm

Причина грубых ошибок (промахов) в области $\pm 3\sigma$ – это работа сети с данными сильно отличающимися от тех, которые присутствовали в обучающей выборке.

Также важным показателем качества обучения нейронной сети является величина средней абсолютной ошибки.

Размер средней абсолютной ошибки:

Сеть №1 — 14,4ppm

Сеть №2 — 13,4ppm

Сеть №3 — 14,3ppm

Сеть №4 — 13,6ppm

Ниже представлены графики зависимости содержания серы в продукте (лабораторный анализ) и величины абсолютной ошибки:




Рисунок 7. График зависимости содержания серы и абсолютной ошибки для сети №1.




Рисунок 8. График зависимости содержания серы и абсолютной ошибки для сети №2.




Рисунок 9. График зависимости содержания серы и абсолютной ошибки для сети №3.




Рисунок 10. График зависимости содержания серы и абсолютной ошибки для сети №4.

Программная реализация

Для просмотра прогнозов в реальном времени использовалась собственная разработка на C#,

· **Фильтрация шума**

Показания, измеряемые датчиками, помимо полезной составляющей сигнала также включают в себя шум. Данный шум незначительно, но искажает процесс обучения сети и, соответственно, ее последующие прогнозы как следствие обучения, для этого требует учет шумовой составляющей с последующим добавлением фильтров перед входами нейросети. Также возможна фильтрация выхода нейросети для более плавного изменения прогноза. Спектр фильтров на сегодняшний день достаточно обширен: от простейших фильтров медианы и экспоненты до вейвлетов.

· **Повышение частоты анализов**

Увеличение количества замеров содержания серы в течение дня, что позволит увеличить количество данных для обучения сети и в свою очередь позволит получить более качественную сеть.

· **Повышение точности лабораторного анализа**

При наличии технической возможности, повышение точности анализа (при увеличении точности на порядок) позволит сделать данные более гибкими для сети, т.к. для одного и того же значения серы существует большой разброс независимых параметров, что в свою очередь влечет увеличение ошибки нейросети.

· **Увеличение количества входных переменных**

Хочется отметить, что на самом деле даже незначительная корреляция данных с целевым параметром имеет достаточно большое значение, поэтому следует использовать максимально возможное количество параметров на объекте, а также, возможно, использовать данные с объекта, предшествующего текущему по технологической цепочке.

Резюме:

Резюмируя могу сказать, что опыт работы оказался продуктивным и исключительно интересным. Хотя и проведено немало сравнений и анализов полученных результатов, окончательные выводы делать пока еще рано. Но в результате опробования нейронных сетей на реальном объекте, можно сделать однозначный вывод, что данный подход имеет право на жизнь и обладает поистине богатым потенциалом.